

komfovent®

Teljesítménynyilatkozat

Sorsz.: JSV-DOP020122-201

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: *Légkezelő egység Verso*
2. Típus, tétel, vagy sorozatszám, vagy bármely olyan alkotóelem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: Verso-[R, P, RA, CF, RHP, S]/[L, M]-[10-7000]-[X, L, SL, ML, XL, UL, C, M, U, 1.6-3.0]/[L, AH, AZ, AZM]-[H, V, F, U, UH, UV, FS]-[L, AC, EC, PM]/[IE1-IE5]/[0-30]/[0-30]-[L, G4, M5, M6, F7, F9]/[M5, M6, F7, F9]-[L, G4, M5, M6, F7, F9]-[L, HE, HW, HDX, HCW, HCDX, HW/DH, W/DHCW]-[L, CW, CDX]-[R1, R2, L1, L2]-[L, C3-C9]-[L, O]/[L, By, Sa, Hu, Col, FP, FR, P2, C4, TP].
3. Az építési termék gyártó által javasolt rendeltetése, a harmonizált műszaki leírás szerint: *a légtisztító szűrőkkel, hőcserélőkkel, ventilátorokkal, fűtő-, hűtőberendezésekkel, párosítókkel felszerelt szellőztető berendezés az épületek levegőjének elszívására vagy friss levegő befúvására lettek tervezve. A szellőztető berendezés családi házakba, lakásokba, irodákba, ipari helyiségekbe, kültérre és beltérbe egyaránt beszerelhető.*
4. Név, bejegyzett kereskedelmi név, vagy bejegyzett védjegy és a gyártó címe, elérhetősége: *UAB Komfovent, irányítószám: 124130658, Ozo utca 10., Vilnius, Lithuania, tel.: +370 (5) 2779701, info@komfovent.com*
5. Meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetősége: *NPD*
6. Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: *System 4*
7. A bejelentett szervezet neve és azonosítószáma: *NPD*
8. A műszaki értékelést végző szervezet neve és azonosítószáma: *NPD*
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
Minden egység horganyzott acéllemezből készül	DX51D+Z275 (kémiai passzíválás. Cink vastagság 275 g/m ²)	EN 10346:2009 Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél lapostermékek – Műszaki szállítási feltételek
Tömítőanyag	zárt cellás	EN ISO 846:2019 Műanyagok – A mikro-organizmusok hatásának értékelése
Korrózióállósági osztály (Vevői igény alapján)	C3 és magasabb	EN ISO 12944-5:2019 Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat rendszerekkel
IP védettség osztály	IP54	EN 60204-1:2006/AC:2010 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei – 1. rész: Általános követelmények, összhangban 2006/95/EK iránlyel
Burkolat szivárgási osztálya	L1	LST EN 1886:2007 Épületek szellőzése – Légkezelő egységek – Mechanikai teljesítmény
Hővisszanyerési osztály (R és CF típusok esetén)	H1	EN 13053:2019 Épületek szellőztetése – Légkezelő egységek – Az egységek, alkatrészek és szekciók besorolása és teljesítménye
A nyilatkozat csak a gyártó utasításai szerint üzemeltetett légkezelő készülékekre érvényes. Az eszközön a gyártó engedélye nélkül végzett bármilyen módosítás a nyilatkozat visszavonását vonja maga után.		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítményei megfelelnek a 9. pontban feltüntetett teljesítményeknek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A nyilatkozatot összeállította:

Műszaki vezető
Julius Šiaudytis



Műszaki igazgató
Sigita Juraitis



Üzemvezető
Ramūnas Graužinis



Vilnius, 2020. 11. 24.